

## Naturvårdsverkets krav för byggande av enskilda avloppsanläggningar.

På Naturvårdsverkets hemsida <http://www.naturvardsverket.se> kan man läsa vad som krävs för att bygga enskilda avloppsanläggningar:

”Tillstånds- och anmälningsplikt för enskilda avlopp regleras i 13-16 §§ FMH. Man måste alltid ansöka om tillstånd innan man inrättar en avloppsanordning som ska belastas med toalettavlopp. Tillstånd krävs också om man ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Tillstånd söker man hos kommunens miljökontor. Man har alltid rätt att överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen.”

Naturvårdsverkets **nya allmänna råd** om små avloppsanordningar har trätt ikraft den 1 augusti 2006. De gamla från 1987 (AR 87:6) är upphävda. Allmänna råd är Naturvårdsverkets tolkning av gällande lagstiftning och innehåller generella rekommendationer om tillämpning av lagar och regler, i det här fallet avsnitt i kapitel 2 och 26 i miljöbalken och några paragrafer i FMH-förordningen.

Nytt jämfört med de upphävda råden från 1987 är att betoningen ligger på **anläggningarnas funktion** istället för deras konstruktion. De nya råden tydliggör vilka krav vi bör ställa på reningsprocessen, t.ex. en reduktion av fosfornivån med minst 70 % i normalfallet eller kvävenivån med 50 % i känsliga områden.

De anordningar(\*) som klarar dessa krav är intressanta när en ny anläggning ska väljas. De nya råden främjar förhoppningsvis användandet av ny teknik då Naturvårdsverket inte längre förespråkar vissa typer av anläggningar.”

*Tillägg: (\*) BioGlobe System uppfyller dessa allmänna råd.*